

Link do produktu: <http://www.systemplus.sklep.pl/hydrant-25-z-wezem-20m-wnekowy-lub-zawieszany-p-394.html>

HYDRANT 25 z węzłem 20m wnękowy lub zawieszany



Opis produktu

DANE TECHNICZNE
Hydrant 25 jest urządzeniem do funkcji obowiązkowego zainstalowania pożarowe i może być obsługiwany przez jedną osobę. Wyposażony jest w wąż polietylenowy o średnicy 25 mm.

WŁAŚCIWOŚCI HYDRAULICZNE HYDRANTU:

Ciśnienie robocze od 0,2 MPa do 1,2 MPa
Napięcie prądowe: Hydroant 25 przy ciśnieniu:
0,2 MPa: 1,5 l/min strumień rozpraszający
30 l/min strumień zwarty
0,4 MPa: 2,5 l/min strumień rozpraszający
40 l/min strumień zwarty
0,6 MPa: 4,0 l/min strumień rozpraszający
50 l/min strumień zwarty
Elektryczną przepływność strumienia wody przy ciśnieniu 0,2 MPa:
10,8 m plus długość węża (20 mb lub 30 mb) przy strumieniu rozpraszającym
5,4 m plus długość węża (20 mb lub 30 mb) przy strumieniu rozpraszającym
Prąd wody rozpraszający stałobieżny: nie mniejszy niż 45 litrów

WERSJE WYKONAWCZE HYDRANTU:

- drzwi i drzwi przesłony - obrotowa przekaźnik, przyciskiem z prawej strony, od obrotu ramienia z prawej strony, uchwytem pod przedramieniem z lewej strony
- drzwi i drzwi przesłony - obrotowa linia węża, przyciskiem z lewej strony, od obrotu ramienia z lewej strony, uchwytem pod przedramieniem z prawej strony

SKŁAD HYDRANTU:

- szafka hydrantowa z ramieniem (nie wąż)
- wąż polietylenowy
- przedramienia PWH-25 wg PN-EN 671-1
- wąż białawy polietylenowy o średnicy 25 mm

OZNAKOWANIE HYDRANTU:

- tabliczka znamionowa zgodnie z PN-EN 671-1
- znak zgodności z WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI wg PN-EN 671-1:2001
- numer certyfikacji
- instrukcja obsługi

ZWIĄZKO WĘZA:

Wąż białawy z szafką o grubości 2 mm używany na na osi wodnej wykonanej z mosiądzu, wyposażone w hamulec z regulowaną siłą hamowania, wyciągane o 180 stopni. Oś wodna umożliwia uruchomienie hydrantu przy rozciągnięciu dowolnej długości węża polietylenowego.

POWŁOKI LAKIEROWANE I KOLORYSTYKA:

Korpusz szafki, drzwi, ramiona wykonane są farbą proszkową epoksydowo-poliuretanową. Grubość warstwy warstwa od 80 mikrometrów. Zgodnie z przyjętą kolorystyką dla urządzeń przeciwpożarowych cały hydrant wykonany jest w kolorze standardowym RAL 3000.

POŁĄCZENIE DO SIECI WODNEJ:

Hydrant można podłączyć do sieci wodnej hydrantowej o średnicy 25 mm (1 cal) za pomocą zaworu hydrantowego ZH25 aluminiowego dla ciśnień do 0,8 MPa. Dla ciśnień od 0,8 MPa do 1,2 MPa należy zastosować siac wodną o średnicy 52 mm (2 cale) z zaworem mosiężnym typ PZ2B z nasadą aluminiową oraz z przedramieniem 5225.

WYMIARY HYDRANTU:

Wysokość: 650 mm
Szerokość: 750 mm
Ciężkość: 2500 mm

WYMIARY WĘZŁA:

Wysokość: 670 mm
Szerokość: 750 mm
Ciężkość: 2400 mm

UWAGA: Hydrant montować do ściany przy pomocy usterkach kołków rozporowych M10. Także same kołki rozporowe stosować do mocowania podpory do podłogi. Szafkę wyposażoną, przy pomocy listew dystansowych.