Dane aktualne na dzień: 18-04-2026 09:35

Link do produktu: http://www.systemplus.sklep.pl/hydrant-52-z-wezem-15m-na-bebnie-obr-z-miejscem-na-gasnice-wert-p-415.html

HYDRANT 52 z wężem 15m na bębnie obr. z miejscem na gaśnicę-wert

Numer katalogowy	**size=12**

Opis produktu

DANE TECHNICZNE

Hydrant 52 z wężem 15m na bębnie obr. z miejscem na gaśnicę-wert
Hydrant 52 z wężem 15m na bębnie obr. z miejscem na gaśnicę-wert umożliwia efektywnego zwalczania pożarów i może być obsługiwany przez jedną osobę. Wyposażony jest w wąż płasko składany o średnicy 52 mm.
Ciśnienie robocze: od 0,2 MPa do 1,2 Mpa
Natężenie przepływu /wydajność/ przy ciśnieniu:
0,2 MPa: 123 l/min strumień rozproszony
112 l/min strumień zwarty
0,4 MPa: 162 l/min strumień rozproszony
151 l/min strumień zwarty
0,6 MPa: 195 l/min strumień rozproszony
182 l/min strumień zwarty
Efektywny zasięg rzutu strumienia wody przy ciśnieniu 0,2 MPa:
10,8 m plus długość węża /20 mb lub 15 mb/ przy strumieniu zwartym
3,6 m plus długość węża /20 mb lub 15 mb/ przy strumieniu rozproszonym
Prąd wody rozproszony stożkowy: nie mniejszy niż 45 stopni

WERSJE WYKONAWCZE HYDRANTU:
- prawe (drzwi prawe, otwierane prawą ręką, przyłącze z prawej strony, oś obrotu ramienia z prawej strony, uchwyt pod prądownicę z lewej strony)
- lewe (drzwi, otwierane lewą ręką, przyłącze z lewej strony, oś obrotu ramienia z lewej strony, uchwyt pod prądownicę z prawej strony)

SKŁAD HYDRANTU:
- szafka hydrantowa z nawijaczem i miejscem na gaśnicę
- zawór hydrantowy
- prądownica PWH-52 wg PN-EN 671-2
- wąż tłoczny płasko składany o średnicy 52 mm

OZNAKOWANIE HYDRANTU:
- tabliczka znamionowa zgodnie z PN-EN 671-2
- znak bezpieczeństwa HYDRANT WEWNĘTRZNY wg PN-92/N-01256/01
- znak bezpieczeństwa GAŚ#140/NICA wg PN-92/N-01256/01
- numer certyfikatu
- instrukcja obsługi

ZWIJADŁO WĘŻA:
Wykonane z blachy o grubości 2 mm ułożyskowane na tulei, wyposażone w hamulec z regulowaną siłą hamowania, wychylne o 180 stopni.

POWŁOKI LAKIERNICZE I KOLORYSTYKA:
Korpus szafki, drzwi, nawijacz malowane są farbą proszkową epoksydowo-poliestrową. Grubość warstwy większa od 90 mikronów. Zgodnie z przyjętą kolorystyką dla urządzeń przeciwpożarowych cały hydrant wykonany jest w kolorze standardowym RAL 3000.

PODŁĄCZENIE DO SIECI WODNEJ
Hydrant można podłączyć do sieci wodnej hydrantowej o średnicy 52 mm /2 cale/ za pomocą zaworu hydrantowego ZH52 aluminiowego dla ciśnień do 0,8 MPa, a dla ciśnień od 0,8 MPa do 1,2 MPa należy zastosować zawór mosiężny typ PZ2BU z nasadą aluminiową

WYMIARY HYDRANTU:
Wysokość: 900 mm
Szerokość: 650 mm

Głębokość: 220 mm