

Dane aktualne na dzień: 20-05-2024 10:22

Link do produktu: <http://www.systemplus.sklep.pl/hydrant-25-z-wezem-20m-i-miejscem-na-gasnice-p-820.html>

HYDRANT 25 z wężem 20m i miejscem na gaśnicę



Opis produktu

DANE TECHNICZNE

Hydrant fi 25 jest urządzeniem do bardzo efektywnego zwalczania pożarów i może być obsługiwany przez jedną osobę. Wyposażony jest w wąż półsztywny o średnicy 25 mm

WŁASNOŚCI HYDRAULICZNE HYDRANTU:
Ciśnienie robocze od 0,2 MPa do 1,2 MPa

WŁASNOŚCI HYDRAULICZNE HADRANTU:

Cisnienie robocze: od 0,2 MPa do 1,2 MPa

Napięcie przepływu [wydajność] przy ciśnieniu:
0,2 MPa: 52 l/min strumień rozproszony
33 l/min strumień zwarty

0,4 MPa: 75 l/min strumień rozproszony
48 l/min strumień zwarty

0,6 MPa: 95 l/min strumień rozproszony
57 l/min strumień zwarty

Efektywny zasięg rzutu strumienia wody przy ciśn.
10,8 m plus długość węzła / 20 mb lub 30 mb / przy
5,4 m plus długość węzła / 20 mb lub 30 mb / przy

Pąg wodę rozprószy stółkowy: nie mniejszy jak

WERSJE WYKONAWCZE HYDRANTU:

WERSJE WYKONAWCZE HYDRANTU:

- prawe / drzwi lewe - otwierane prawą ręką, przylgające z prawej strony, oś obrotu ramienia z prawej strony, uchwyt pod prądownicę z lewej strony
- lewe / drzwi lewe - otwierane lewą ręką, przylgające z lewej strony, oś obrotu ramienia z lewej strony, uchwyt pod prądownicę z prawej strony)

SKLAD HYDRANTU:

SKŁAD HYDRANTU:

- szafka hydrantowa z nawijaczem, osią wodną i miejscem na gaśnicę
- zawór hydrantowy
- prądnica PWH-25 wg PN-EN 671-1
- wąż łeczny pękstywny o średnicy 25 mm

OZNAKOWANIE HYDRANTU:

OZNAKOWANIE HYDRANTU:

- tabliczka znamionowa zgodnie z PN-EN 671-1
- znak bezpieczeństwa HYDRANT WĘGLOWODORNY wg PN-92/N-01256/03
- znak bezpieczeństwa GASEMIA wg PN-92/N-01256/01
- numer certyfikatu
- instrukcja obsługi

ZWIĄDŁO WĘŻA:

ZWIĄDŁO WĘŻA:
Wykonane z blachy o grubości 2 mm ułożyskowane na osi wodnej wykonywanej z mosiądzu, wyposażone w hamulec z regulowaną siłą hamowania, wychylny o 180 stopni. Oś wodna umożliwia unuchomienie hydrantu przy rozwinięciu dowolnej długości węży pólusowego.

POWŁOKI LAKIERNICZE I KOLORYSTYKA:

POWŁOKI LAKIERNICZE I KOLORYSTYKA:
Korpus szafki, drzwi, kosz malowane są farbą proszkową epoksydowo-poliestrową. Grubość warstwy większa od 90 mikronów. Zgodnie z przyjętą kolorystyką dla urządzeń przeciwpożarowych cały hydrant wykonany jest w kolorze standardowym RAL 3000.

PODŁĄCZENIE DO SIECI WOJEW.

PODŁĄCZENIE DO SIECI WODNEJ
Hydrant można podłączyć do sieci wodnej hydrantowej o średnicy 25 mm /1 cal/ za pomocą zaworu hydrantowego ZHG5 aluminiowego dla ciśnień do 0,8 MPa. Dla ciśnień od 0,8 MPa do 1,2 MPa należy zastosować sieć wodną o średnicy 52 mm /2 cale/ z zaworem mosiężnym typ PZ2BU z nasadą aluminiową oraz z przełącznikiem 52/25.

WYMIARY HYDRANTU:

WYMIARY HYDRANTU:
Wysokość: 650 mm
Szerokość: 950 mm
Głębokość: 250 mm

WYMIARY WNEŹ:
Wysokość: 670 mm
Szerokość: 970 mm
Głębokość: 260 mm

Głębokość: 250 mm

WYMIARY WNEŹ:
Wysokość: 670 mm
Szerokość: 970 mm
Głębokość: 260 mm

LWRAGA: Hydrant n

UWAGA: Hydrant mocować do ściany przy pomocy czterech kołków rozporowych M10. Takie same kołki rozporowe stosować do mocowania podpory do podłogi. Szaflę wy poziomować przy pomocy listew dystansowych.