

Link do produktu: <http://www.systemplus.sklep.pl/hydrant-25-z-wezem-30m-p-824.html>

HYDRANT 25 z węzem 30m



Opis produktu

DANE TECHNICZNE

Hydrant FI 25 jest urządzeniem do bardzo efektywnego zwalczania pożarów i może być obsługiwany przez jedną osobę. Wyposażony jest w wąż półtwardy o średnicy 25 mm.

WŁASNOŚCI HYDRAULICZNE HYDRANTU:
Ciśnienie robocze: od 0,2 MPa do 1,2 MPa

WŁAŚNOŚCI HYDRAULICZNE HYDRANTU:
Cisnienie robocze: od 0,2 MPa do 1,2 MPa
Natężenie przepływu /wydajność/ przy ciśnieniu:
0,2 MPa: 52 l/min strumień rozproszony
33 l/min strumień zwarty
0,4 MPa: 75 l/min strumień rozproszony
48 l/min strumień zwarty
0,6 MPa: 95 l/min strumień rozproszony
57 l/min strumień zwarty
Efektywny zasięg rzutu strumienia wody przy ciśnieniu 0,2 MPa:
10,8 m plus długość węzła (20 mb lub 30 mb / przy strumieniu zwartym)
5,4 m plus długość węzła (20 mb lub 30 mb / przy strumieniu rozproszonym)
Prąd wody rozproszony stopkowy: nie mniejszy niż 45 stopni

WEJŚCIE WYKONAWCZE HYDRANTU:

WERSJE WYKONAWCZE HYDRANTU:

- prawe (drzwi prawe - otwierane prawą ręką, przyłącze z prawej strony, oś obrotu ramienia z prawej strony, uchwyt pod prądownicę z lewej strony)
- lewe (drzwi lewe - otwierane lewą ręką, przyłącze z lewej strony, oś obrotu ramienia z lewej strony, uchwyt pod prądownicę z prawej strony)

SKLAD HYDRANTU:

SKŁAD HYDRANTU:

- szafka hydrantowa z nawijaczem i osiã wodnã
- zawór hydrantowy
- prãdownica PWh-25 wg PN-EN 671-1
- wãł tłoczny pólzutywny o œrednicy 25 mm

OZNAKOWANIE HYDRANTU:

OZNAKOWANIE HYDRANTU:

- tabliczka znamionowa zgodnie z PN-EN 671-1
- znak bezpieczeństwa HYDRANT WĘGLOWY węg PN-92/N-01256/01
- numer certyfikatu
- instrukcja obsługi

ZWIADŁO WĘŻA:

ZWIĄDŁO WĘŻA:
Wykonane z blachy o grubości 2 mm ukształtowane na osi wodnej wykonanej z mosiądzu, wyposażone w hamulec z regulowaną siłą hamowania, wychylny o 180 stopni. Oś wodna umożliwia unchomienie hydrantu przy rozwinięciu dowolnej długości węża polizyjnego.

POWŁOKI LAKIERNICZE I KOLORYSTYKA:

POWŁOKI LAKIERNICZE I KOLORYSTYKA:
Korpus szafa, drzwi, nawiązki malowane są farbą proszkową epoksydowo-poliestrową. Grubość warstwy większa od 90 mikronów. Zgodnie z przyjętą kolorystyką dla urządzeń przeciwpożarowych cały hydrant wykonany jest w kolorze standardowym RAL 3000.

PODŁĄCZENIE DO SIECI WOJNEJ:

PODŁĄCZENIE DO SIECI WOJNEJ:
Hydrant można podłączyć do sieci wodnej hydrantowej o średnicy 25 mm /1 cal/ za pomocą zaworu hydrantowego ZH25 aluminiowego dla ciśnień do 0,8 MPa. Dla ciśnień od 0,8 MPa do 1,2 MPa należy zastosować sieć wodną o średnicy 52 mm /2 cale/ z zaworem mosiężnym typ PZ2BU z nasadą aluminiową oraz z przełącznikiem 52/25.

WYMIARY HYDRANTU:

WYMIARY HYDRANT
Wysokość: 650 mm
Szerokość: 700 mm
Głębokość: 250 mm

WYMIARY WNĘDRA
Wysokość: 670 mm
Szerokość: 720 mm
Głębokość: 260 mm

WYMIARY WNEŹKI:

WYMIARY WNEŹKI:
Wysokość: 670 mm
Szerokość: 720 mm
Głębokość: 260 mm

UWAGA: Hydrant mocować do ściany przy pomocy czterech kołków rozporowych M10. Takie same kołki rozporowe stosować do mocowania podpory do podłogi. Szafkę wypoziomować przy pomocy linów dystansowych.